



لیست مشخصات فنی لوازم قابل ارائه به مصرف کنندگان پکیج شوفاژ دیواری ایمرگس ایتالیا تاییدیه گارانتی به شرط رعایت استانداردهای فنی ذیل صادر می گردد:

گروه	نام کالا	مشخصات	توضیحات
اتصالات برق	دوشاخه برق	ارت دار	جهت اتصال ارت دستگاه به پریز و ساختمان.
	محافظ برق	دارای نشان استاندارد	باید نشان استاندارد ملی کشور بر روی بدنه قطعه درج شده باشد.
اتصالات گاز	شیلنگ گاز	دارای نشان استاندارد	فقط شیلنگ گاز لاستیکی، نخ دار و دارای نشان استاندارد و با طول حداکثر ۱۴ سانتی متر.
	مهره الیو و سرشیلنگی	برنجی و سنگین	مهره الیو و سرشیلنگی بایستی از جنس برنج و سنگین باشد.
	فیلتر گاز	نمدی	فقط فیلتر گاز نمدی (داخل لوله قرار می گیرد) مورد تایید و نصب فیلتر گاز روکار ممنوع است.
اتصالات سرد و گرم	شیر ورودی آب سرد و خروجی آب گرم مصرفی	سایز ۱/۲	وجود شیر ۱/۲ اینچ با قطر حداقل ۱۲ میلی متر در ورودی آب سرد الزامی است و اما وجود شیر ۱/۲ در خروجی آب گرم الزامی نیست اما توصیه می گردد جهت سهولت در تعمیر نصب شود.
	صافی برنجی	سایز ۱/۲	فقط در صورت وجود ناخالصی مانند شن، ماسه، سنگ ریزه و ... در آب شهر نصب گردد. نصب این فیلتر در خروجی آب گرم ممنوع است.
	فیلتر سختی گیر	مغناطیسی، پلی فسفات یا پلی مگنت	نوع فیلتر با توجه به میزان املاح آب شهر و نصب فقط یک فیلتر در ورودی آب سرد مورد تایید است.
	شیلنگ آب سرد و آب گرم	شیلنگ ۱/۲	قطر داخلی آن حداقل ۱۲ میلی متر باشد. شیلنگ های حصیری در معرض تابش خورشید پوسیده می شوند و توصیه می شود از شیلنگ های استیل روکش دار استفاده شود.
اتصالات رفت و برگشت	شیلنگ رفت و برگشت	سایز ۳/۴	نصب دو شیر ۳/۴ اینچ با قطر حداقل ۱۶ میلی متر در رفت و برگشت الزامی است. نصب شیر ۴/۳ صافی دار به علت قطر داخلی غیر استاندارد ممنوع است.
	شیلنگ رفت و برگشت	سایز ۳/۴	قطر داخلی آن حداقل ۱۶ میلی متر باشد. شیلنگ های حصیری در معرض تابش خورشید پوسیده می شوند و توصیه می شود از شیلنگ های استیل روکش دار استفاده شود.
	فیلتر برگشت گرمایش	فیلتر برگشت مغناطیسی یا برنجی	نصب فیلتر برگشت مغناطیسی فقط با رادیاتور پنی الزامی است و در مابقی سیستم های گرمایشی (رادیاتور پره ای- فن کوئل- داکت اسپیل- گرمایش از کف) نصب صافی برنجی الزامی است.
دودکش	دودکش دوجداره	شرکت ایمرگازپاد	فقط نصب دودکش دوجداره ایمرگازپاد مجاز است و در صورت نصب دودکش های متفرقه گارانتی دستگاه صادر نمی گردد.
	بست دیواری	شرکت ایمرگازپاد	در زمان نصب در تراس یا بالکن نصب بست دیواری دودکش الزامی است.
	دودکش تک جداره (دو لوله ای)	شرکت ایمرگازپاد	فقط نصب کیت تبدیل تک جداره ایمرگازپاد مجاز است و در صورت نصب دودکش های متفرقه گارانتی دستگاه صادر نمی گردد.
	لوله دودکش	استیل سایز ۸	(در زمان نصب تک جداره) فقط نصب لوله استیل سایز ۸ سانتی متر برای اتصال دستگاه به دودکش ساختمان تایید است.
	چسب دودبندی	چسب آلومینیوم	دودبندی اتصالات دودکش استیل

برای نصب محصولات با شماره تلفن ۰۲۱-۴۵۲۹۴ تماس حاصل فرمایید.